Общество с ограниченной ответственностью
«Аналитическая лаборатория Кубани»
350033, Краснодарский край, город Краснодар, улица им Чехова, 17
Тел./факс: (861) 267-67-95, Тел.: (861) 239-31-93
e-mail: alk417@mail.ru
ИНН/КПП:2309138030/230901001
ОГРН: 1132309006081
р/с 40702810500260000684 в КБ «Кубань Кредит» ООО, г. Краснодар
к/с: 30101810200000000722
БИК: 040349722

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АИ11
от 11 июля 2014 г.
Аналитическая лаборатория
350033, РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар, ул. им Чехова, д. 17, литер Д2, мансардный этаж, помещения 1, 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/17

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ПТ-13/06/21
от 13.06.2019 г.

Заказчик	Крыловское МУП «Водоканал»
Адрес юридический	352080, Краснодарский край, Крыловской район, ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе №145
Адрес фактический	352080, Краснодарский край, Крыловской район, ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе №145
ИНН	2338010877
Акт отбора проб	№ ПТ-11/06/7 от 11.06.2019 г.
Наименование объекта	Вода питьевая
Место отбора проб	Новосергиевское с/п
Точки отбора проб	Т.1 Распределительные сети: отд. №5, ул. Новая №3/1 Т.2 Распределительные сети: отд. №1, ул. Пушкина №2 Т.3 Распределительные сети: отд. №2, ул. Западная №4 Т.4 отд. №2, ВНБ возле скв №20217 Т.5 п. Ключевой, ВНБ возле скв №6182 Т.6 п. Водораздельный, ВНБ скв. №72965 Т.7 отд. №5, ВНБ возле скв. №72966
Дата поступления проб	11.06.2019 г.
Дата выполнения исследований	11.06.2019 г.– 13.06.2019 г.
Нормативная документация	СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата проведения исследований	Номер помещения	Условия проведения исследований (испытаний) измерений				
		Температура ^{0}C	Давление, кПа	Относительная влажность, %	Частота переменного тока, Гц	Напряжение в сети, В
11.06.2019	1	20,4	101,3	41	49,6	222
11.06.2019	1/1	20,6	100,5	43	-	-
11.06.2019	1/3 (комната 3)	20,2	101,1	44	-	-
11.06.2019	1/3 (комната 1)	20,8	101,2	43	-	-
12.06.2019	1/3 (комната 3)	21,2	99,9	44	-	-
12.06.2019	1/3 (комната 1)	20,9	100,9	44	-	-
13.06.2019	1/3 (комната 1)	20,1	100,5	44	-	-

Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола без разрешения заведующего АЛ

Результаты микробиологических исследований*

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат исследований							Норматив	НД на метод исследований
			Т.1	Т.2	Т.3	Т.4	Т.5	Т.6	Т.7		
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/1 мл	Обнаружено 8 КОЕ в 1 мл	Обнаружено 4 КОЕ в 1 мл	Обнаружено 14 КОЕ в 1 мл	Обнаружено 2 КОЕ в 1 мл	Обнаружено 16 КОЕ в 1 мл	Обнаружено 10 КОЕ в 1 мл	Обнаружено 11 КОЕ в 1 мл	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерант-ные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

*Лицензия на работу с ПБА III и IV группы патогенности № 23.КК.08.001.Л.000003.02.14 от 03.02.2014 г.

Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола без разрешения заведующего АЛ

Результаты физико-химических исследований

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат исследований ± погрешность (расширенная неопределенность), P=0,95					Норматив	НД на метод исследований
			Т.1	Т.2	Т.3	Т.4	Т.5		
1	Запах при 20°С	баллы	**4 (сероводородный)**	**4 (сероводородный)**	**3 (сероводородный)**	**3 (сероводородный)**	**4 (сероводородный)**	не более 2	ГОСТ Р 57164
2	Запах при 60°С	баллы	**4 (сероводородный)**	**4 (сероводородный)**	**3 (сероводородный)**	**3 (сероводородный)**	**4 (сероводородный)**	не более 2	ГОСТ Р 57164
3	Вкус	баллы	**4 (кислый, с гнилостным привкусом)**	**4 (кислый, с гнилостным привкусом)**	**3 (кислый, с гнилостным привкусом)**	**3 (кислый, с гнилостным привкусом)**	**4 (кислый, с гнилостным привкусом)**	не более 2	ГОСТ Р 57164
4	Цветность	Градус цветности	**72 ± 7**	**53 ± 5**	**50 ± 10**	**78 ± 8**	**67 ± 7**	не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
5	Мутность	ЕМФ	**68 ± 7**	**66 ± 7**	**65 ± 7**	**72 ± 7**	**66 ± 7**	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
6	Сухой остаток	мг/дм^3	888 ± 80	956 ± 86	578 ± 52	666 ± 60	**1030 ± 90**	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
7	Железо общее	мг/дм^3	0,28 ± 0,07	**0,30 ± 0,07**	0,27 ± 0,06	**0,31 ± 0,07**	**0,38 ± 0,09**	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
8	Суммарная концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов (в расчете на сульфид-ион)	мг/дм^3	**0,15 ± 0,04**	**0,18 ± 0,05**	**0,15 ± 0,04**	**0,11 ± 0,03**	**0,14 ± 0,04**	не более 0,003	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02

Протокол оформил: химик Г. А. Гурина

Протокол утвердил: заведующий АЛ С. А. Бушумов

Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола без разрешения заведующего АЛ